广东省施工图数字化审查专用

出图 设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
2025年05月30日确认图纸

审图 机构名称：广东合卫工程技术咨询有限公司
机构类别：一类　认定书编号：19079
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程，一类 市政基础设施（给水、排水、燃气、热力、道路、桥梁、隧道、公共交通、载人索道、轨道交通、环境卫生、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2025年06月09日完成审查



① 支撑防火墙的砼梁保护层要求



② 主次梁相交处附加钢筋构造
（h≤800时α=45°，h>800时α=60°）



③ 次梁与次梁相交处附加钢筋构造



④ 梁与墙体重合部分的配筋示意



⑤ 地下室顶板高差>600时框架梁竖向加腋做法
图中未注明的梁钢筋锚固按照框架梁柱节点锚固要求设置



⑥ 折梁构造1
图中未注明的锚固长度均为 LaE



⑦ 折梁构造2 1:50
图中未注明的锚固长度均为 LaE



⑧ 框架梁水平加腋做法
1）框架梁、柱中心线间的偏心距≥1/4该方向柱宽 bc 时，应按上图在梁端水平加腋；
2）框架梁端水平加腋的尺寸：
水平加腋的宽度 bx，应保证满足 bx=bc/2+100−b−x；
水平加腋的长度 lx 取2倍的 bx；
3）水平加腋部分的梁顶、底水平加腋纵筋直径与梁纵筋相同，水平间距≤150mm；
4）水平加腋部分的腰筋与梁腰筋相同，间距≤200mm；
5）水平加腋部分的箍筋同梁端箍筋加密区，同时增设单肢箍筋使箍筋肢距≤200mm。



⑨ JY−JY



⑩ 梁下吊混凝土墙构造
图中未注明的锚固长度均为 LaE
吊墙竖向筋连接不得采用绑扎搭接



⑪ 吊板构造 1:50
图中未注明的锚固长度均为 LaE



⑫ 梁头构造
当墙上梁锚固长度不够时，采用此做法


LaE
LaE
≥0.4laE
≥0.4laE
≥0.4la