



战时水箱安装原理图
(水箱高度2.0米)




战时水箱进水系统图


战时给水系统说明:
1. 图中H1表示地下室三层室内地坪标高,相当于建筑标高44.250;H2表示地下室二层室内地面标高,相当于建筑标高48.250m;
H3表示地下室二层室内地面标高,相当于建筑标高51.050m;
2. 战时给水管能安装与风管或其它管道交叉时,优先从上方绕过。
3. 冲流龙头采用 DN25组合水嘴(自带真空破环器)战时冲流时接软管,距地面1.000m安装。




防护单元五战时给水系统图




防护单元六战时给水系统图




防护单元七战时给水系统图




防护单元一战时给水系统图












防护单元二战时给水系统图



防护单元四战时给水系统图



防护单元八战时给水系统图

25.04.27		A	施工图出图
日期 Date	版次 Rev.	版次说明 Description	
建设单位 Client			
广东省代建项目管理局			
设计单位 Design Institute			
 同济设计 TJAD 同济大学建筑设计研究院 (集团)有限公司 TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (Group) Co., Ltd.			
项目名称 Project Name			
广东省岭南工商第一技师学院（国际学院）一期建设项目设计（施工图）、 施工总承包			
子项名称 Sub-Project	人防工程		
项目编号 Project No.	25-AI-001	子项目编号 Sub-Project No.	25
职责 Responsibility	姓名 Name	签字 Signature	日期 Date
审定 Agreed by	任为民		2025-04-27
审核 Reviewed by	顾一波		2025-04-27
校对 Checked by	李月婷		2025-04-27
设计负责人 Designer in charge	任为民		2025-04-27
专业负责人 Specialist Responsible	周炜恒		2025-04-27
李月婷	李月婷		2025-04-27
设计 Designed by	范钧霆		2025-04-27
绘图 Drawn by	范钧霆		2025-04-27
图签名称 Sheet Title			
战时给水系统图（一）			
专业 Discipline	给排水	阶段 Stage	施工图
图号 Sheet No.	12-001	版次 Rev.	A
注册盖章 Registration Stamp			
出图盖章 Release Stamp			
工程施工图设计出图 专用章 资质证书号: A231001250 有效期至 2028 年 10 月 11 日止 上海市勘察设计行业协会统一颁发			
总工程师 负责人 安娜			
本图属公司固有财产, 否则一律无效 Renold Unstamped			